


SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

STC 100-21




OBSERVAÇÕES:

- 1- DIMENSÕES EM cm;
- 2- AS SARJETAS DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA DNIT 018-ES;
- 3- OS CONSUMOS MÉDIOS INDICADOS CORRESPONDEM AOS QUANTITATIVOS EFETIVOS SEGUNDO A GEOMETRIA DOS DISPOSITIVOS, CONSIDERANDO A SEÇÃO LINEAR;
- 4- AS SARJETAS DE CONCRETO PODEM SER MOLDADAS IN LOCO PELO MÉTODO CONVENCIONAL OU POR EXTRUSÃO (FÔRMAS DESLIZANTES);
- 5- EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM INTERVALOS DE 12m, PREENCHIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 1cm.

CONSUMOS MÉDIOS	MÉTODO EXECUTIVO ⁴	
	CONVENCIONAL	EXTRUSÃO
ESCAVAÇÃO	0,2018m ³ /m	0,2018m ³ /m
APILOAMENTO	1,2836m ² /m	1,2836m ² /m
CONCRETO fck > 20 MPa	0,0968m ³ /m	0,0968m ³ /m
GUIA DE MADEIRA	0,6418m/m	-
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ^{5e6}	0,0001m ³ /m	-

STC 88-20



CONSUMOS MÉDIOS	MÉTODO EXECUTIVO ⁴	
	CONVENCIONAL	EXTRUSÃO
ESCAVAÇÃO	0,1773m ³ /m	0,1773m ³ /m
APILOAMENTO	1,1917m ² /m	1,1917m ² /m
CONCRETO fck > 20 MPa	0,0893m ³ /m	0,0893m ³ /m
GUIA DE MADEIRA	0,5959m/m	-
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ⁵	0,0001m ³ /m	-

CONVENÇÕES

REFERÊNCIA: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5ª ED. (2018).
EMENDA 1 da Publicação IPR - 736, 5ª edição, 2018

PROPRIETÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

DESENHO: Marcos Macedo

ESCALAS: S/ESCALA
DATA: JULHO/2024

ARQUIVO ELETRÔNICO

003-6.1.7-PE-DRE-ROO

PROJETO: EXECUTIVO DE ENGENHARIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA 1: SE-469
SUBTRECHO: CIDADE DE BOQUIM/ENTR. ACESSO 131
EXTENSÃO: 3,3 Km
RODOVIA 2: ACESSO 131
SUBTRECHO: ENTR. SE-469/POV. MEIA LÉGUA
EXTENSÃO: 2,88 Km
TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

PRANCHA:

6.1.7

REVISÃO:

00



CTENG-CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.
RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23
(ANEXO AO TOP CLASS ESCRITÓRIO VIRTUAL)
PAVIMENTO SUPERIOR
BAIRRO: ATALAIA - ARACAJU-SE
FONE: (79)3211-5969
e-mail: engenharia@cteng.com.br
Site: http://www.cteng.com.br



AV. SÃO PAULO, 3000
BAIRRO MATADOURO
FONE: 3241-2811